

Problema: Renovación ambiental sala dedicada a criadero de pájaros en Castellón.

Datos: Sala de 80 m³, es necesario filtrar el aire porque se evacuará a patio de luces. Conducto 2 m.

Necesidades: 400 m³/h.

Pérdidas de carga: 9,5 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-500/160, 2 m de tubo GSA-160, 1 rejilla de aspiración MRJ-160 y 1 filtro MFL-160.

Observaciones: Se aconseja colocar una rejilla de ventilación en la puerta de entrada para permitir la renovación del aire. Se aconseja una revisión y limpieza periódica del filtro para evitar que se obture. Calculadas 5 renovaciones / hora.

