

Problema: Ventilación sala de Ordenadores en El Prat de Llobregat.

Datos: Sala de 10 m^2 x 2,7 m de altura y un conducto por definir de 9 m de longitud.

Necesidades: $405 \text{ m}^3/\text{hora}$.

Pérdidas de carga: 15 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-500/160, 9 m de tubo GSA-160 y 2 bocas aspiración BOC-160 y 1 persiana PER-160 W.

Observaciones: Calculadas 15 renovaciones / hora.

