

Problema: Ventilación ambiental y evacuación calor en sala de fotocopiadoras en Lugo.

Datos: Dimensiones: 10 m² x 2,8 m de altura, 2 m conducto a determinar.

Necesidades: 336 m³/h.

Pérdidas de carga: 7 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-500/150, 2 m conducto GSA-150, 1 reja circular GCI-200, y 1 persiana PER-160 W.

Observaciones: Calculadas 12 renovaciones / hora.

