

Problema: Ventilación sala de coffee-break en unas oficinas.

Datos: Sala de 20 m² x 2,8 m de altura y un conducto de 200 mm y 16 m de longitud.

Necesidades: 672 m³/hora.

Pérdidas de carga: 6 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-800/200N, 16 m de conducto GSA-200, 2 rejillas GRI-200 y 1 persiana PER-200 W.

Observaciones: Se aconseja practicar entradas de aire en la puerta de acceso. Calculadas 12 renovaciones / hora.

