

**Problema:** Sótano / bodega en bar de Albacete.

**Datos:** 22 m<sup>2</sup> x 2 m alto, distancia al exterior de 15 m con tubo de 150 mm.

**Necesidades:** 528 m<sup>3</sup>/h.

**Pérdidas de carga:** 17,7 mm c.d.a.

**Solución:** 1 TD-800/200, 1 rejillas GRI-200 y 1 persiana PER 160 W.

**Observaciones:** Se aconseja practicar una abertura en la base de la puerta de acceso. Calculadas 12 renovaciones / hora.

