

**Problema:** Evacuación olores en cuarto trastero de una cocina en Madrid.

**Datos:** Sala de 2,5 x 2,5 x 2,5 m con un conducto vertical a definir de 30 m de longitud.

**Necesidades:** 390 m<sup>3</sup>/hora.

**Pérdidas de carga:** 12 mm c.d.a.

**Solución:** 1 TD-500/150, 1 sombrerete de tejado CT-150.

**Observaciones:** Calculadas 25 renovaciones / hora. Se aconseja un conducto rígido hasta el tejado. Se prescribe una rejilla de entrada de aire en la base de la puerta de acceso.

