

Problema: Renovación ambiental en sala de condensadoras de frío industrial en un sótano. Pineda de Mar.

Datos: Sala de 11 x 5 x 2 un conducto de diámetro a determinar de 2 m de longitud.

Necesidades: 1.650 m³/hora.

Pérdidas de carga: 8 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-2000/315, 2 m de conducto GSA-315, 1 persiana PER-355 W.

Observaciones: Se aconseja practicar entra-das de aire en la puerta de acceso. Se han calculado 15 renovaciones / hora.

