

**Problema:** Renovación ambiental en sala con 3 máquinas de inyección de plástico en Vigo.

**Datos:** Sala de 46 m<sup>2</sup> x 2,8 m de altura y un conducto de 5 m de longitud a instalar con 2 codos.

**Necesidades:** 1.546 m<sup>3</sup>/hora.

**Pérdidas de carga:** 4 mm c.d.a.

**Solución:** 1 TD-2000/315, 5 m conducto GSA-315 y 1 sombrerete de tejado CT-315.

**Observaciones:** Se aconseja practicar entradas de aire en la puerta de acceso. Calculadas 12 renovaciones / hora.

