

Problema: Sistema para ventilar un aljibe cuando hay que limpiarlo. Sevilla.

Datos: 80 m² x 3 de altura.

Necesidades: 1.900 m³/hora en impulsión y extracción.

Pérdidas de carga: 3,5 mm c.d.a.

Solución: 1 Kit Twin con 2 TD-2000/315 uno en impulsión y otro en extracción, 10 m de conducto GSA-315.

Observaciones: Se prescribe un doble sistema de impulsión / extracción sin instalación fija, para asegurar la entrada de aire limpio.

